



- LEGENDA**
- SZ SKÚŠOBNÁ SVORKA
  - 1 ŠTÍTKOV NA OZNAČENIE ZVODU
  - SS SPOJOVACIA SVORKA
  - SR03 UZEMŇOVACIA SVORKA
  - PZ POMOCNÝ ZBERAČ FeZn  $\varnothing$  8 S PRESAHOM min. 1000 mm NAD HREBEŇ A KOMÍN
  - PV 21 PODPERA VEDENIA NA ROVNÉ STRECHY S PODSTAVCOM
  - SUP SVORKA UNIVERZÁLNA BEZ PÁSIKA
  - IT 0,5m IZOLUJÚCA TYČ
  - RS3 DRŽIAK ZVODOVÉHO DROTU K ODDIALENÉMU BLESKOZVODU
  - PV 01h PODPERA VEDENIA DO MURIVA NA HMOŽDINU
  - OU OCHRANNÝ UHOLNÍK 1,7m
  - DOU DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA
  - JP20 ZACHYTÁVACIA TYČ
  - BP BET. PODSTAVEC K ZACHYTÁVACEJ TYČI
  - SJ03 SVORKA K ZACHYTÁVACEJ TYČI

ZBERNÁ SÚSTAVA: MREŽOVÁ + 5xJP20 + 3xPZ + 3xOB  
 STREŠNÁ KRYTINA: ASFALTOVÁ LEPENKA + OPLECH. ATIKA  
 OBVOD BUDOVY: 159 m  
 POČET ZVODOV: 11x VONKAJŠÍ  
 UZEMNENIE: USPORIADANIE TYPU "B" - OBVODOVÝ ZEMNÍČ FeZn 30x4  
 ODPOR UZEMNENIA: max 10  $\Omega$

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. PAVOL HOLUB	VYPRACOVAL KAROLÍNA HOLUBOVÁ	KRESLIL	ING. PAVOL HOLUB	
INVESTOR Ubytovňa Rokycany, s.r.o.			Evidenčné číslo osvedčenia 002/2/2121-EZ-P-EI-A,B	
STAVBA BUDOVA UBYTOVNY	ÚČEL PROFÉZIA	PSP ELEKTRO	PARÉ	
MIESTO STAVBY Armádní 1241, 33701 Rokycany	DÁTUM MIERKA	02/2023 1 : 100		
VÝKRES Pódorys strechy Vonkajší systém ochrany pred bleskom - LPS	FORMÁT cís. ZAK.	2xA4 1023	E-01	