



POHLED B



POHLED A



1. VODOTESNOST SPOJU MUSI BYT ZARUCENA, ZKUSEBNI PRETLAK 6 baru PO DOBU 30s. NESMÍ BÝT ŽÁDNÝ ÚNIK NEBO ZVLHNUTÍ SPOJŮ. TEPLOTA VODY 50°C ± 10°C.
2. TELESO NATRENO TEPELNE ODOLNOU BARVOU RAL 9005.
3. VSECHNY ZAVITY CHRANIT PRED ZASTRIKANIM BARVOU.
4. SVAROVANO V OCHRANNE ATMOSFERE CO2
5. NAKRUZKY PRIVARENY

Item Number	Document Number	Title	Material	Quantity
1	EK15SB.N030-06-018	VIKO KOTL.TELESA	11373	1
2*	EK24SB.N030-06-017	NAKRUZEK G3/8	11353	1
3	EK24SB.N030-06-015	Natrubek G1/2	11353	2
4	EK24SB.N030-06-009	PLAST KOTL.TELESA	11373	1
5	EK24SB.N030-06-019	DNO KOTL.TELESA	11373	1
6	EK24SB.N030-06-010	TRUBKA KOTL.TELESA	11353.1	1
8*	EK24SB.N030-06-016	NATRUBEK CERPADLA	11353	1
9	EK24SB.N030-06-007	NAKRUZEK TOPNE TYCE	11353	2

			d		
			c		
			b		
zruseni otvoru na detailu		9.3.2009	a	bubenikova	
Zmena		Datum	Index	Podpis	
Meritko 1:2	Pozn.	Navrhl	bubenikova		
		Kreslil	bubenikova		
		Prezk.			
C. sezn.		Technol.			
C. sest.		Normal.			
Novy v.		Schvalil			
Stary v.		Datum	27.2.2012		

Presnost ISO 2768-mK	Material
TOLEROVANI ISO 8015	Polotovar
PROMITANI	Cista hm. 11.252 kg

MORA TOP TOPNÁ TECHNIKA

Nazev KOTL.TELESO-SVARENEC

Typ

Cislo vykresu EK15SB.N030-06-820a

List 1