



- přípojka tlakové kanalizace 40 x 3,7 mm - 7,68 m**
- stávající kanalizace
- dešťová kanalizace
- obecní vodovod (VHS Olomouc)
- vodovod ŘSD
- přípojka vody PE 32 x 3 mm - 6,91 m**
- nadzemní vedení nn
- podzemní kabely nn
- STP nezaměřená poloha, neprovázané sítě
- hranice parcel

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení stávajících podzemních vedení u jejich správců (vyhláška č. 10/74 Sb. ČSN 73 3050 článek 48, 54, 55)
 Při provádění dodržet ČSN 75 5401, 77 5402, 73 6005, 38 6413, 75 6101 38 3360, ON 75 5411, ČSN EN 1610 a další, dodržet předpisy o BOZP pracujících ve stavebnictví – vyhlášku 363/2005Sb dále vyhlášku 309/2006 Sb. ze dne 23. 5. 2006 včetně dodatků a vyhlášku 268/2009 Sb.
DODRŽET ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí