



PROJEKTANT: GSERVIS s.r.o.	PROJEKT: STŘEŠNÍ PRÁKOVÝ PRŮBĚH
OBJEDVATEL: ZEMSKÝ ÚŘAD	ADRESA: 675 22 ŠTĚPĚ
ČÍSLO: 4 A4	STAV: U030/2019
STAVBA: SR	STAVBA: SR
ŠKALA: 1:50	ŠKALA: 1:50
ČÍSLO: D1.4.2.9	ČÍSLO: D1.4.2.9



- ZNAMKY:
- HŘEBENOVOU JIMACI SOUSTAVOU NA VRCHOLU STŘECHY
  - JIMACI TŮCEMI UMÍSTĚNÍMI NA VRCHOLU STŘECHY
  - DRÁTEM AIMGSI SVORKAMI UMÍSTĚNÍMI 1,8m NAD TERÉNEM
  - 4x ZKUŠEBNÍMI SVORKAMI UMÍSTĚNÍMI 1,8m NAD TERÉNEM
  - SPJENÍ SVODU SE ZEMNÍM PÁSKEM STĚN BUDOVOY
  - DRÁTEM Fezn prům. 10 - ULOŽENÝM V ZAKLADĚCH OBVODOVÝCH STĚN BUDOVOY
  - PÁSKEM Fezn 30/4 mm ULOŽENÝM V ZAKLADĚCH OBVODOVÝCH STĚN BUDOVOY
  - SVODY JSOU VEDENÉ NA POVRCHU OBVODOVÝCH STĚN UPEVNĚNÉ PODPĚRAMI.
  - NAD ZEMÍ JSOU KRYTÝ OCHRANNÝMI ŮHELNIKY