



**POZNÁMKA :**

PRO PŘÍPOJENÍ POLIESTOVACÍHO VENTILU ZASOBNÍKOVÉHO OHRNÍVAČE VODY A KOTLE NA VNITŘNÍ KANALIZACI BUDE VE VARIANTĚ "PLYN" I "ELEKTRO" POUŽIT VÝOK SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU HL. 21. VÝOK BUDE VYŠUNUT DO KOLENA OPATŘENÉHO ZÁSUVNÝM TĚSNĚNÍM (50=32 mm) PRO  $d_i=44$ . VÝSTĚBNÍ PŘEPADU OD ZASOBNÍKU A KOTLE BUDE MIN. 40 mm NAD VÝOKEM. VE VARIANTĚ PLYN PAK BUDE DO VÝOKU VYŠTĚN TAKÉ ODVOD KONDENZÁTU Z KONDENZÁČNÍHO KOTLE.

**LEGENDA TVAROVEK :**

- K KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PE-BD GEBERIT SPOJOVANĚ SVAŘOVANÝM VODOVODNÍM POTRUBÍ
- 2xK 45° M KOLENA S VLOŽENÝM MEZIKUSEM cca. 250 mm - MÍSTO PRAČOVÉHO KOLENA
- PK PŘÍPOJOVACÍ KOLENO 90° S HŘEDEM PRO PŘÍPOJENÍ ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY + ZÁSUVNÉ TĚSNĚNÍ PRO  $d_i=58$  (umfradlo 58x32, draz 58x50)
- R REDUKČE EXCENTRICKÁ, KRÁTKÁ
- O ODBOČKA (v odpovídajícím potrubí 88,5°; ve svodném potrubí 45°)
- HT HŘDLO S TĚSNĚNÍM PRO PŘÍPOJENÍ ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY VAVY, SPŘECHOVÉ VANÍČKY
- ČK PRAČOVÝ SIFON A PŘÍVZDUŠNOVACÍHO VENTILU
- HL 21 ČISTÍCÍ KUS 90° S KRUIHOVÝM OTVOREM DO SYSTÉMU POTRUBÍ
- HL 900N PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 50, 75, 110
- HL 900NCO PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 30, 40, 50



RODINNÝ DŮM - IDOL

ČÁST PROJEKTU: ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

OBŠAH VÝKRESU: PŮDORYS ZÁKLADŮ KANAL+VODA

FORMÁT: A4

ARCH. Č. 17

STUPĚŇ: STUPĚŇ

MĚŘÍTKO: 1:50

KÓTOVANO V mm

Ing. Milan Grigor  
PROJEKT ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

GSEVERIS  
Tlačiřská 257  
108 00

ULEFON  
SHOT ON ARMOR 9