

LEGENDA POTRUBÍ

- PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - VRAT - ALPEX-DUO SX
- PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD - ALPEX-DUO SX

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

22/500/XXXX	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO RADIK VKM, TYP/VÝŠKA/DÉLKA VČETNĚ TERMOSTATICKÉHO VENTILU, REGULAČNÍHO ŠROUBENÍ
TPV=4,0	TPV=HODNOTA NASTAVENÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU TERMOSTATICKÝ VENTIL IMI ECLIPSE

LEGENDA TOPNÝCH OKRUHŮ

OKRUH: 1.03-1 — OZNAČENÍ OKRUHU
PLOCHA: 10m² — TOPNÁ PLOCHA
VÝKON: 750W — VÝKON TOPNÉHO OKRUHU

- HRANICE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
- DILATAČNÍ PÁS
- POSTUP KLADENÍ VE TVARU PLOŠNÉ SPIRÁLY

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ BUDE PROVEDENO Z PĚTIVRSTVÉHO MATERIÁLU
S VNITŘNÍ KYSLÍKOVOU BARIÉROU, 16x2 mm
POTRUBÍ BUDE ULOŽENO NA ODRAZOVÉ FOLII
OKRAJOVÝ IZOLAČNÍ PÁS MUSÍ BÝT PROVEDEN NA VŠECH VERTIKALNÍCH KONSTRUKCÍCH
JAKO JSOU SLOUPY, OTVORY PRO DVEŘE, KRB, STĚNY APOD.

ROZVODY K OTOPNÝM TĚLESŮM A R+S

ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÝCH TRUB SUPERSAN (15x1; 18x1; 22x1; 28x1,5)
VČ. OHYBŮ, REDUKCÍ, T-KUSŮ ATD. SPOJOVANÉ LISOVANÍM NEBO PÁJENÍM
POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STĚNÁCH , ZAVĚŠENÉ POD STROPEM, V TEPELNÉ IZOLACI PODLAHY

DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ



VYPRACOVAL	HIP	KONTROLOVAL	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	ERPLAN	ČÍSLO VÝTISKU
Martin Kopecký	Bc. Luděk Nedělka	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Jan Nečada		
STAVEBNÍK	Aleksandr Kharchenko, Komsomolskaja 52 - 70, Žigulovsk, Samarská oblast, Rusko, PSČ: 44 53 50			DATUM 09/2023	
NÁZEV AKCE	**Rezidence Říčany**	MÍSTO AKCE	**Raisova 797/1, Říčany**	REVIZE	
				ÚČEL **DPS**	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.3 Vytápění	Č. POPISNÉ	797	MĚŘÍTKO	FORMÁT
		Č. POZEMKU	st. 771, 1438/21	1:50	A2+
		KAT. ÚZEMÍ	Říčany u Prahy [745456]	KÓTY V mm	
OBSAH VÝKRESU	Půdorys 2.NP - podlahové vytápění			INT. ČÍSLO **I23002221**	POŘ. ČÍSLO **007**