

66	283771121	Izolace potrubí 28x30 mm šedočerná	m	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	RTS I / 2020
67	998722101R00	Přesun hmot pro tepelné izolace, výšky do 24 m	t	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS II / 2022
	0	Ostatní				0.00	0.00	0.00		0.00	
68	900 R03	HZS	h	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS II / 2022
		Varianta: stavební dělník v tarifní třídě 6									
69	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS II / 2022
		Varianta: Revize									
70	VL01	Prostupy stavebními konstrukcemi včetně chráničky	kpl	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2020
71	VL02	Štítky pro popis zařízení, armatur a pro označení směru proudění	kpl	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2020
72	VL03	Tlaková, stavební, topná a dilatační zkouška potrubí včetně protokolu	kpl	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2020
73	VL04	Hydraulické vyvážení soustavy, zprovoznění soustavy vytápění a zaškolení obsluhy	kpl	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2020
		Varianta: včetně protokolu									
74	VL06	Revize spalínové cesty včetně protokolu	kpl	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2020
75	VL07	Naplnění systému vodou s inhibitorem a odvzdušnění systému	kpl	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2020
								Celkem:	0.00		

Poznámka:

Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobky, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvalitě a stejným způsobem využití. Jedná se o projekční rozpočet s ceníkovými cenami. Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresy i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení. Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.