



LEGENDA POTRUBÍ

- TOPNÁ VODA - VRAT
- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD
- ODVOD SPALIN

ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- K KOTEL PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ NÁSTĚNNÝ
- EN EXPANZNÍ NÁDOBA
- TV ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

- KRMM600/1810 TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORALUX RONDO MAX-M, ŠÍŘKA/VÝŠKA VČETNĚ TERMOSTATICKÉHO VENTILU, REGULAČNÍHO ŠROUBENÍ
- 22/500/XXXX DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO RADIK VKM, TYP/VÝŠKA/DĚLKA VČETNĚ TERMOSTATICKÉHO VENTILU, REGULAČNÍHO ŠROUBENÍ
- TPV=4,0 TPV=HODNOTA NASTAVENÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU TERMOSTATICKÝ VENTIL IMI ECLIPSE

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON

ROZVODY K R+S

ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z TRUB Z UHLÍKOVÉ OCELI VČ. OHYBŮ, REDUKCÍ, T-KUSŮ A.T.D. SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STĚNÁCH/PO STĚNÁCH, ZAVĚŠENÉ POD STROPY, V TEPELNÉ IZOLACI PODLAHY

TLOUŠŤKA IZOLACE PĚNOVÉHO POLYETYLENU

DN	28x1,5	35x1,5	42x1,5	54x1,5
t	30mm	40mm	40mm	50mm

DLE VYHLÁŠKY 193/2007

VYPRACOVAL Martin Kopecký	HIP Bc. Luděk Nedělka	KONTROLOVAL Bc. Luděk Nedělka	OPRAVNĚNÁ OSOBA Ing. Jan Nečada	ERPLAN PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	ČÍSLO VÝTIŠKU
STAVEBNÍK Aleksandr Kharchenko, Komsomolskaja 52 - 70, Žigulovsk, Samarská oblast, Rusko, PSČ: 44 53 50	DATUM 09/2023				
NÁZEV AKCE Rezidence Říčany	MÍSTO AKCE Raisova 797/1, Říčany	REVIZE	ÚČEL	DPS	FORMÁT
NÁZEV ČÁSTI D.1.4.3 Vytápění	Č. POPISE 797	MĚŘÍTKO 1:50	KÓTY V mm	POŘ. ČÍSLO 123002221	A2+
OBSAH VÝKRESU Půdorys suterén	Č. POZEMKU st. 771, 1438/21	KAT. ÚZEMÍ Říčany u Prahy [745456]	INT. ČÍSLO	POŘ. ČÍSLO	002