



### LEGENDA POTRUBÍ

- TOPNÁ VODA - VRAT
- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD
- ODVOD SPALIN

### POZNÁMKY: UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

### TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON

### ROZVODY K R+S

ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z TRUB Z UHLÍKOVÉ OCELI VČ. OHYBŮ, REDUKCÍ, T-KUSŮ A.TD. SPOJOVANÉ LISOVANÍM POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STĚNÁCH/PO STĚNÁCH, ZAVĚŠENÉ POD STROP, V TEPELNÉ IZOLACI PODLAHY

### TLOUŠŤKA IZOLACE PĚNOVÉHO POLYETYLENU

DN	28x1,5	35x1,5	42x1,5	54x1,5
t	30mm	40mm	40mm	50mm

DLE VYHLÁŠKY 193/2007

VYPRACOVAL Martin Kopecký	HIP Bc. Luděk Nedělka	KONTROLOVAL Bc. Luděk Nedělka	OPRAVNĚNÁ OSOBA Ing. Jan Nečada	<div>ERPLAN</div> <div>PROJEKTANT ATELIER</div> <div>DATUM 09/2023</div> <div>REVIZE</div> <div>ÚČEL DPS</div> <div>MĚŘÍTKO 1:50</div> <div>KÓTY V mm</div> <div>INT. ČÍSLO 123002221</div> <div>FORMÁT A3V + 420</div> <div>POŘ. ČÍSLO 004</div>
STAVEBNÍK Aleksandr Kharchenko, Komsomolskaja 52 - 70, Žigulovsk, Samarská oblast, Rusko, PSČ: 44 53 50	MÍSTO AKCE Raisova 797/1, Říčany			
NÁZEV AKCE Rezidence Říčany	Č. POPISEK 797			
NÁZEV ČÁSTI D.1.4.3 Vytápění	Č. POZEMKU st. 771, 1438/21			
OBSAH VÝKRESU Půdorys 2.NP	KAT. ÚZEMÍ Říčany u Prahy [745456]			