

LEGENDA:

	Svorka krížová
	Svorka pás/drôt
EP0	Svorka EKVIPOT.
SO	Svorka odkvapová
	Svorka skúšobná
1	Zachytávač s kovaným hrotom, 1,5m
	Podpera – rovná strecha

TRIEDA LPS:	IV.
OCHRANNÝ UHOL:	71,3°
ZEMNIČ:	ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ, FeZn 30x4
VÝPOČET ZEMNÉHO ODPORU:	6,27 Ohmov

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
A.BRISUDA	ING.J.BRISUDA	ING.J.BRISUDA	

OKRES: OBEC:

INVESTOR: Štefan Horváth, Karin Horváthová, Vladímira Clementisa 36, 917 01 Trnava

Novostavba rodinného domu – Domčeková, TRNAVA
Trnava
Domčeková ulica, p.č. 10138/764
Elektroinštalácia

BLESKOZVOD A UZEMNENIE

FORMAT	3 A4
DATUM	11/2022
STUPEN	RP
MERITKO	1:75
ZAK.CISLO: ARSA05	
ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
2022	504