

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA (m2)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN
101	ZÁDVEŘÍ	4,38	PVC	Omítka
102	ŠATNA	9,90	PVC	Omítka
103	PRACOVNA	12,57	PVC	Omítka
104	CHODBA	8,14	PVC	Omítka
105	KOUPELNA+PRÁDELNA	7,75	Keramická dlažba	Omítka + obklad
106	TECH. MÍSTNOST	10,22	Keramická dlažba	Omítka
107	LOŽNICE	16,05	PVC	Omítka
108	KOUPELNA	9,52	Keramická dlažba	Keramický obklad
109	ŠATNA	13,32	PVC	Omítka
110	OB. POKOJ/ KUCHYNĚ	58,59	PVC	Omítka
111	WELLNES	13,84	Keramická dlažba	Keramický obklad
112	SAUNA	2,65	Dřevo	Dřevěný obklad
113	SPRCHA	1,40	Keramická dlažba	Keramický obklad
114	WC	1,75	Keramická dlažba	Keramický obklad
115	ZIMNÍ ZAHRADA	26,56	Keramická dlažba	Omítka
116	TZB	9,20	Keramická dlažba	Omítka
117	SKLAD	13,40	Betonová mazanina	Omítka
118	PARK. STÁNÍ	35,12	Betonová mazanina	Keramický obklad
119	WC	2,35	Keramická dlažba	Keramický obklad
		256,71 m²		

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO OBVODOVÉ POROTHERM 30 Profi Dryfix, P10 ROZMĚRY (d/š/š) 248/249/300 mm, Rw 46 dB, λ= 0,175 W/mK
- PŘÍČKOVÉ NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM 14 Profi Dryfix, P8 ROZMĚRY (d/š/v) 497/140/249 mm, Rw 43 dB, λ= 0,26 W/mK
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDNÍ EPS 100F, λ= 0,037 W/mK, TL. 160/200 mm,
- NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY- POCHOZÍ A POJÍZDNÉ
- POHLEDOVÁ PŘÍČKA Z KAMMENÉHO MATERIÁLU

LEGENDA PŘEKLADŮ

OZN	POPIS	DÉLKA	SESTAV	KUSŮ CELKEM	MIN. ULOŽENÍ
P1	3 x PT7 + 90TI	1500	1	3	125
P2	3 x PT7 + 90TI	1750	1	3	125
P3	3 x PT7 + 90TI	1000	2	6	125
P4	3 x PT7 + 90TI	2250	2	6	200
P5	3 x PT7 + 90TI	1250	3	9	125
P6	3 x PT7 + 90TI	2500	1	3	250
P7	3 x PT7 + 90TI	3500	1	3	250
P8	PRŮVLAK 1000x300	6750	1	1	250
P9	4 x PT7	2000	1	3	200
P10	PRŮVLAK 700x300	7000	1	1	250
P11	PRŮVLAK 250x300	2000	1	1	250
P12	PRŮVLAK 500x300	7000	1	1	250
PK1	1 x PLOCHÝ 14,5	1250	8	8	125
PK2	1 x PLOCHÝ 14,5	2250	1	1	200
PK3	1 x PLOCHÝ 14,5	2000	1	1	200

POZNÁMKY

- JSOU-LI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDENY OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JEDNÁ SE POUZE O PŘÍKLAD URČUJÍCÍ MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY A VZHLED U VIDITELNÝCH PRVKŮ. JE MOŽNÉ JE NAHRADIT PRVKEM STEJNÉ NEBO VYŠŠÍ ÚROVNĚ.
- V KOUPELNĚ SE MUSÍ PŘED POLOŽENÍM NÁŠLAPNÉ VRSTVY PROVÉST HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTÍ A VYTÁHNOUT 100 mm NA STĚNY.
- KOLEM KRBOVÉ VLOŽKY PROVÉST NÁŠLAPNOU VRSTVU Z NEHOŘLAVÉHO MATERIÁLU (KERAMICKÉ DLAŽDICE, TVRZENÉ SKLO. APOD.)
- PROSTUPY V KONSTRUKCÍCH NUTNO KONZULTOVAT S DODAVATELI KANALIZACE, VODOVODU, ELEKTRO, TOPENÍ A JINÉ.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI BUDOU PROVÁDĚNA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POSTUPŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY BUDOU KOTVENY K FASÁDĚ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH DESTIČEK PŘERUŠUJÍCÍ TEPELNÝ MOST
- PROSTUPY STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM (ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE, SCHODIŠTĚ, VZT POTRUBÍ) BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝMI PRVKY
- MÍSTA NAPOJENÍ PAROZÁBRANY K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM BUDOU DOTĚSNĚNA LIŠTOU A UTĚSŇOVACÍ PÁSKOU
- PROSTUPY VEŠKERÝCH INSTALACÍ A KOTVÍCÍCH PROFILŮ PŘES IZOLACI PROTI ZEMNÍ VLHOSTI BUDOU KVALITNĚ ZATĚSNĚNY
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU VE STYKU SE ZEMINOU BUDE CHRÁNĚNA NOPOVOU FOLIÍ, ZAKONČENOU SYSTÉMOVOU LIŠTOU PŘI TERÉNU.
- IZOLACI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A VODĚ VYTÁHNOUT VŽDY MIN. 300 mm NAD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU
- **ÚROVEŇ ZÁKL.SPÁRY STANOVENA ORIENTAČNĚ - PŘESNĚJI BUDE STANOVENA DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZA PŘÍTOMNOSTI GEOLOGA; HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE OPERATIVNĚ UZPŮSOBENA KONKRÉTNÍM ZÁKLADOVÝM A VÝŠKOVÝM POMĚRŮM NA STAVBĚ**

±0,000 = XXX m.n.m VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VÝHRADNĚ JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI PRO OHLÁŠENÍ STAVBY A NENÍ URČENA JAKO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY, JEJÍŽ ROZSAH UVÁDÍ PŘÍLOHA Č.13 K VYHL. č.499/2006 sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. JIŘÍ KOLDA	ING. ARCH. M. OTÁHAL	ING. ARCH. M. OTÁHAL	
INVESTOR			
MANŽELÉ OTÁHALOVI			
NÁZEV AKCE		DATUM	27.06.2022
RD_Bělidla		STUPEŇ	
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	1:1, 1:50
PŮDORYS 1.NP		ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.2