



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- K VALLANT VUW 26 CS/1-5; 2,4 – 19,7 kW
- V dňový pravy 3.00 VENTIL RADIÁTOROVÝ DVOUREGULAČNÍ – NASTAVENÍ
- Ventilová vozka 2.50 NASTAVENÍ VENTILOVÉ VLOŽKY RADIÁTORU
- Verifix E rohový 0.50 ROHOVÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ – NASTAVENÍ
- Verifix VK 0.50 ROHOVÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ PRO OT VK – NASTAVENÍ

LEGENDA POTRUBÍ:

- Cu rozvod vytápění
- PŘÍPRAVA ROZVODU TV PP- Ø20 PN20
- PŘÍPRAVA ROZVODU SV PP- Ø20 PN10

Stavebník: Bytové družstvo Jirěčkova 11, Praha 7		Výpracoval: Ing. Pavel ROUS	
Jirěčkova 11, 170 00 Praha 7		Odpovědný projektant: Ing. Pavel ROUS	
Akce: Vytápění bytu Sulovských		Stupeň: DPS	
Místo: Jirěčkova 11, 170 00 Praha 7		Zakázka: -	
Část PD: D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - RD		Formát: A4	
D.1.4.2 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STRAŽEB - VYTÁPĚNÍ		Datum: 08/2023	
Obsah: PŮDORYS 2.NP-VYTÁPĚNÍ		Měřítko: 1 : 50	
		Paré:	
		Číslo výřezu: D.1.4_02	

Pavel Rous s.r.o., Na Blatech 453, 250 64 Měšice; tel.: 602253749; e-mail: pavel.rous51@gmail.com