

## POZNÁMKY

- VÝŠKOVÉ KOTVY JSOU VZTAŽENY K ±0,000
- VÝŠKOVÉ ÚPRAVY UPŘESNIT DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU KONSTRUKCE PŘI REALIZACI
- JEDNOTLIVÉ PROSTUPY A PÁSKY PROVADĚT DLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !!!
- VŠEČERÉ PRÁCE PROVADĚT DLE PLÁNOVÝCH NÁRĚMÍ A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ VÝHLÁŠKY Č.361/2007 A Č.369/2001, Č.137/1998 ODP, ZÁKONA 309/2006 Sb., NV 591/2006
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NĚPŘEDVÍDELNĚM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVÁT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁCE
- STAVĚNÍ ÚPRAVY PROVADĚT A KODROVAVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU STAVĚBNÍCH KONSTRUKCÍ
- PD PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ NUTNO NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH ZÁKLADOVÝCH PODMÍNEK PROVĚSTI PODROBNĚ STATICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ!!!
- PŘED BETONOVÁNÍ ZÁKLADŮ NUTNO ZHOTOVIT VŠEČERÁ VEDENÍ KANALIZACE POD ZÁKLADOVOU DESKOU, VODŮV, PŘÍPOJKU, PŘÍPOJKU ELEKTROINSTALACE
- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPŮVÝCH PRÁCE NUTNO VYTYČIT VŠEČERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ!!!
- JSOU ZPRAŘAZENY PROSTUPY POUZE V ZÁKLADOVÝCH PÁSECH, NIKOLI V ZÁKLADOVÉ DESCE!!!
- PŘED BETONOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ POUŽÍT ZEMNÍCI PÁSEK HRKOMOSVODU
- VŠEČERÉ PROSTUPY ZÁKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BYT PROVÁDĚNÝ VODOTĚSNĚ!!!

ZÁKLADOVÉ PÁSY - BETON C16/20

ZÁKLADOVÁ DESKA - BETON C20/25

Podšypo pod pasy-hutěrná štěrkaokřt tl. 100 mm

Podšypo pod desku-hutěrná štěrkaokřt tl. 100 mm

Do základové desky vložit kari síť 8/150x150.

Tl. základ desky 120 mm.

Pozu: Základové spára pasů obvod zálva min. 1,0 m pod upraveným terénem

a současně min. 0,5 m v rostlém terénu

Do základové spáry vložit zemní pások Fezn 30x4 mm (v rozích objektu vyvést nad terén

pro možnost připojení k hromosvodu) - základový zemině podle ČSN 62305-3.


Před započatím výkopových prací nutno vytyčit veškerá podzemní vedení!!!

Pozn č.lh: V místě odvětrání svodného potrubí sploškové kanalizace bude nutno vytvořit do

základu drážku

**POZN. ŽENÁ SE O PROJEKTOVOU DOKUMENTACI UKLÁDANOU PRO SP. NÁKLIV PRO SAHOVNĚ PROVÁDĚNÍ STAVBY.**

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT		KRESLIL	ARCHITECTONICKÝ NÁRĚMÍ
ing. Petr Miličec		ing. Petr Miličec	
OBJEDAVATEL	Pavel Novák, Revoluční 663, 285 22, Zruč nad Sázavou		
STAVBENK	Pavel Novák, Revoluční 663, 285 22, Zruč nad Sázavou		
MÍSTO STAVBY	porc.č.: 1112/7 a 1112/8 k.ú. Zruč n/S		
STAVBA	Novostavba RD ve Zručí nad Sázavou		
OSAH VÝKRESU	Půdorys základů		
FORMÁT	DSP	STAVBA	2x44
ČÍSLO VÝKRESU	1:100	DATA	10/2018
VERZE	D.1.1.1		



www.atelierklager.cz  
 atelierklager@atelierklager.cz  
 tel.: 604 652 744  
 Zahradnická 951, 584 01 Ledec nad Sáz.