



LEGENDA:

- JT jímací tyč
- PJ jímač pomocný
- SK svorka křížová
- SO svorka okapová
- ≡ zemnič strojený
- vedení jímací AlMgSi 8 mm

POZNÁMKY

Ochrana před bleskem bude provedena dle ČSN EN 62305-1, ČSN EN 62305-2, ČSN EN 62305-3, ČSN EN 62305-4.

Tato dokumentace slouží pouze pro stavební řízení.
Před zahájením stavby musí být zpracována dokumentace pro provádění stavby.

PAVEL MAJER

PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
autorizovaný technik, obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
Chudenín 32, 340 22 Nýrsko
E-mail: paja.majer@seznam.cz

ČKAIT 0201557

IČ: 722 18 347
Tel: 724 270 488



VÝKRES:	9. Ochrana před bleskem (LPS)	MĚŘITKO: 1:100
AKCE:	Stavební úpravy bytového domu, Náměstí 35, 341 92 Kašperské Hory	
STAVEBNÍK:	B L S spol. s r. o., Dvoutletky 1926/10, Praha 10 - Strašnice, 100 00 Praha 10	
PROFESE:	Elektrická zařízení	
DATUM:	23.11.2011	STUPEŇ PD: DSP
ČÍSLO ZAKÁZKY:	111103	PODPIS:
		VÝTISK: