



Kontrolní list závad elektroměrového rozváděče

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ: 28085400, DIČ: CZ28085400, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477. Korespondenční adresa: EG.D, Lidická 1873/36, 602 00 Brno. Informace získáte také na: www.egd.cz info@egd.cz tel. 800 22 55 77

I. Závady po jejichž odstranění je třeba provést revizi elektroměrového rozváděče a vyhotovit o provedené revizi **revizní zprávu v souladu s ČSN 331500** (účinnost od 1. 6. 1991 v platném znění) a ČSN 33 2000–6 ed. 2 (účinnost od 4/2017) a tuto platnou revizní zprávu předložit EG.D pro možnost opětovného připojení odběrného místa a montáže TPM

Nová odběrná místa a místa po rekonstrukci

7. Rozváděč není řádně zapojen

Stávající odběrná místa (v rezervaci)

II. Závady po jejichž odstranění není třeba provádět revizi elektroměrového rozváděče:

Nová odběrná místa a místa po rekonstrukci

99. Další závady Chybí vypínač instalace + blokovací relé OR, plombovací kryt hlavního jističe je prasklý.

Stávající odběrná místa (v rezervaci)

17.08.2023
Datum

44374498
Číslo servisní zakázky (vyplní pracovník EG.D)

4701547836
Číslo odběrného místa



Vážený zákazníku,

na Vašem odběrném místě byly zjištěny výše uvedené nedostatky provedení Vašeho elektroměrového rozváděče, které mohou mít negativní vliv na zajištění dodávky elektřiny, bezpečnost nebo správnost měřené spotřeby/dodávky elektřiny.

Tímto Vás vyzýváme k neprodlené opravě a zároveň upozorňujeme na ustanovení § 28 odst. 2), písm. d) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož mají zákazníci povinnost udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.

Úpravu elektroměrového rozváděče by nejen s ohledem na bezpečnost měla provádět kvalifikovaná osoba. Neodborně provedený zásah může znamenat vícenásobné spojené s případnou následnou opravou.

Zásah do elektroměrového rozváděče nahláste předem na Nonstop linku EG.D **800 22 55 77**, kde se s našimi pracovníky domluvíte na odplombování rozváděče.

Nové odběrné místo a odběrné místo po rekonstrukci musí splňovat „**Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nízkého napětí**“, které jsou dostupné na webu www.egd.cz.

Stávající odběrná místa nesmí mít negativní vliv na zajištění dodávky elektřiny, bezpečnost nebo správnost měřené spotřeby/dodávky elektřiny.

Na základě úpravy (závada v oddíle I.) si necháte zpracovat revizní zprávu od elektroměrového rozváděče. Při závadě zaznamenané v oddíle II. oznámíte odstranění závad.

Revizní zprávu (můžete využít formulář D9 Výpis z revizní zprávy) nebo oznámení o odstranění závady spoluse jménem zákazníka, adresou odběrného místa, výrobním číslem elektroměru nebo s číslem EAN nám zašlete na info@egd.cz. Pokud zároveň uzavíráte novou Smlouvu o sdružených službách nebo provádíte změnu Smlouvy o sdružených službách, zašlete revizní zprávu nebo informaci o odstranění závad svému současnému dodavateli elektrické energie.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.