



K - KOTEL Vitodens 111-W 26 kW, systém odkouření 60/100, provedení provedení C93x podle CEN/TR 1749  
Kotel odebírá spalovací vzduch z volného prostoru nad střechou kruhovou  
štěrbinou v šachtě (komínu) a odvádí spaliny kouřovodem  
nad střechu. Nedochází ke spalování vzduchu v místnosti.

±0,000 = 293,300 Bpv - čistá podlaha v 1. NP RD

PROJEKT/PROJECT NOVOSTAVBA RODINNÉHO DVOJDOMU K.Ú. ZBRASLAV [791733], PARC. Č. 2920/24, 2920/25		GENERÁLNÍ PROJEKTANT/LEAD DESIGNER Ing. arch. Ondřej Michálek K Vejvodáku 1428, 156 00 Praha - Zbraslav Tel. 774 328 008, E. <a href="mailto:ondrej.michalek@email.cz">ondrej.michalek@email.cz</a>	
INVESTOR/CLIENT JIŘÍ A EVA MICHÁLKOVÍ K Vejvodáku 1428, 156 00 Praha - Zbraslav		PROJEKTANT PROFESE/DESIGNER D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Jan Holub Jezbořice 118, 53 02 Pardubice 777 609 641, <a href="http://www.e-prukaz.cz">www.e-prukaz.cz</a>	
OBJEKT/BUILDING SO 01, SO 02 NÁZEV VÝKRESU/TITLE SCHÉMA VYTÁPĚNÍ NAVRŽENÝ STAV	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/RESPONSIBLE Jan Holub		PARÉ/COPY
	VYPRACOVAL/BY Jan Holub		
	KONTROLOVAL/CONTROLLED BY Ing. arch. Ondřej Michálek		
	STUPEŇ/PHASE DŮR + DSP	MĚŘÍTKO/SCALE 1:50@A4	
	DATUM/DATE 05/2016	REVIZE/REVISION 00	VÝKRES Č./TITLE No. D.1.4.2.B-04