



## Legenda zařizovacích předmětů :

- U...umyvadlo – výška připojení 530 mm čistá podlaha
- WC..Klozet závěsný – výška připojení 220 mm čistá podlaha
- S...sprcho – výška připojení 50 mm čistá podlaha
- D..dřez – výška připojení 450 mm čistá podlaha
- AP..pračka – výška připojení 600 mm čistá podlaha

## Poznámka :

- Stoupací potrubí splaškové kanalizace není přednětem úprav.
- Připojovací potrubí bude upevněno objímkami se zvukově izolačními elementy.
- Připojovací potrubí bude provedeno z trubek a tvarovek hrdlových HT.
- Připojovací potrubí bude opatřeno izolačními náveky Armstrong-Tubolit AR tl.5 mm.
- V místě prostupu stáv. konstr. bude potrubí chráněno izolací Armstrong-Accotube tl.20 mm.
- Připojení zařizovacích předmětů bude vedeno převážně v drážkách ve zdech v minimálním spádu 3%, nebo bude vedeno v konstrukci podlahy v min. spádu 2 %
- Zařizovací předměty budou navrženy ve standardu (dle požadavků investora) a budou osazeny zápchovými uzávěrkami.
- Stávající stoupačky spl. kanalizace jsou ukončeny 0,5 m nad úrovní střešní ventilační hlavicí.
- Zvětšené splaškové potrubí bude provedeno z trub hrdlových PP-KG s min. spádem 2%