
UPOZORNENIE:
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA.
V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE K REALIZÁCII STAVBY, PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ
ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA PRACOVNÍKOV NA STAVENISKU.
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE CHRÁNENÝ PODĽA ZÁKONA č. 383/1997 Z.z., § 21 odst. d) . ZMENY DIELA
A KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA
NAVRHOVANÁ
VODOVODNÁ PRÍPOJKA č.2
PE-HD 100 SDR17 PN 10, D75 - 215,0 m - prípojka
NAPOJENIE PITNEJ VODY DO HALY POL
riadený pretlak pod kolajiskom DN180 mm
RIADENÝ PRETLAK
POD KOLAJISKOM
pred zahájením pretlaku vytýčiť všetky siete
chránička HDPe DN180 mm
dĺžka 62,0 m
KÚ2 0,215.00
HALA POL
SO 07 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA ŽSR - STOKA "A"
projektovaný stav
HALA REMIZA
SA ODPOJÍ
PRÍPOJKA
pretlak pod kolajiskom
dl. 62,0 m
RŠ
ZÚ2 0,000.00
RIADENÝ PRETLAK
POD KOLAJISKOM
pred zahájením pretlaku vytýčiť všetky siete
chránička HDPe DN280 mm
dĺžka 44,0 m
existujúci rozvod vody DN150
zostáva zachovaný
KÚ1 0,044.00
NAVRHOVANÁ
VODOVODNÁ PRÍPOJKA č.1
PE-HD 100 SDR17 PN 10, DN150 - 44,0 m - prípojka
NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA
2500 x 1800 mm
riadený pretlak pod kolajiskom DN280 mm
armatúrna zostava vo vodomernej a v revíznej šachte
DN 150
VŠ
ZÚ1 0,000.00
SO 04 PITNÝ VODOVOD CARGO
existujúci stav
Cargo
Jednota
Technologická
LEGENDA:
dopravná značka
samostatne stojaci strom vacsieho vyznamu
PRIS
lampa ulicneho osvetlenia
oznacenie zelenej plochy
kanalizacna sachta
kanalizacný vpust
plynove supatko
vodovodne supatko
hydrant
sachta vodovodu
sachta bez rozlisenia vyznamu
uroven upravenej podlahy vstupov do objektov
Š... - REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
elektrika NN
elektrika VN
elektrika NN
vodovod
kanalizacia
UPC
kabel T-Com
plyn NTL
plyn STL
VODOMERNÁ ŠACHTA
LEGENDA:
NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA VODOVODU
EXISTUJÚCI VODOVOD ŽSSK CARGO
NAVRHOVANÝ VODOVOD ŽSR
NAVRHOVANÁ KANALIZÁCIA ŽSR
ZRUŠENÁ ČASŤ VODOVODU DN150
RIEŠENÉ OBJEKT CARGO
POZNÁMKA:
PRI REALIZÁCII PREVERIŤ HLBKU VEREJNÝCH SIETÍ!!!
DODRŽAŤ MINIMÁLNE ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI VŠETKÝCH SIETÍ
DODRŽAŤ MINIMÁLNE KRYTIE VŠETKÝCH SIETÍ
MIERKA: 1:500
10 0 10 20 30
METER
date/dátum
revision/zmena
vypracoval/elaborated by
kontroloval/checked by
VYPRACOVAL: ELABORATED BY: Ing. Miloslav Remiš
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: RESP.PROJECT ENGINEER: Ing. Miloslav Remiš
KONTROLOVAL: CHECKED BY: Ing. Miloslav Remiš
STUPEŇ: LEVEL: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
ZÁK.ČÍSLO: 2019/107
ZSSK CARGO
VODNÉ HOSPODÁRSTVO
general designer/generálny projektant :
HLAVNÝ PROJEKTANT: PROJECT MANAGER: Ing. Miloslav Remiš
AUTOR: AUTHOR: Ing. Miloslav Remiš
INVESTOR: INVESTOR: ŽSSK CARGO SLOVAKIA, a.s. Drieňova 24, 820 09 Bratislava
PARCELA: PARCEL OF LAND: C-KN 4695/701, 702, 712, 293 E-KN 4521/1, 4777/2, 4689
MIESTO STAVBY: LOCATION BUILDING: K.Ú. Bratislava – Ráča
AQUABEST environmental technology
Projektovanie, výstavba, servis vodohospodárskych stavieb
Brodno č.10, 010 14, 0903/545 585
PROJEKT: PROJECT: OBJEKT RUŠŇOVÉ DEPO BRATISLAVA VÝCHOD
ŽSSK CARGO a.s. - VODOVODNÁ PRÍPOJKA
OBSAH VÝKRESU: NAME DESIGN: SITUÁCIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY
MIERKA: SCALE: 1:500
ZÁK. ČÍSLO: PROJECT No.: 2019/107
DÁTUM: DATE: 12/2019
ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING No.: PRIL–01
FORMÁT: FORMAT: 8xA4