





Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní  
 a je podkladom pre uskutočnenie stavby  
 podľa stavebného povolenia:  
 č.: Výst. MAL-193/2010/24-63  
 zo dňa: 4. 05. 2021  
 Podpis: 



ULOŽENIE KÁBLOV DO NOVOVYBUDOVANEJ RYHY PODĽA  
 STN 34 1050. DODRŽAŤ ODSŤUPOVÉ VZDIALENOSTI PODĽA  
 STN 73 6005. PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ IN-  
 VESTOR ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH  
 INŽINIERSKÝCH SIETÍ, AJ VO VÝKRESE NEZAKRESLENÝCH.  
 MUSIA BYŤ INFORMOVANÍ ICH VLASTNÍCI A MUSÍ BYŤ  
 DODRŽANÁ STN 73 6005. KÁBLE POD KOMUNIKÁCIU MUSIA  
 BYŤ ULOŽENÉ V OCELOVEJ CHRÁNIČKE V HĽBKE 1,0 M.

ŠTÁTNA CESTA

HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. DANA BENEŠOVÁ		
PROJEKTANT:	Ing. RASTISLAV VOJTEK		
INVESTOR:	MICHAL GAŠPARÍK, MALŽENICE 443		
OBÚ-MALŽENICE	OÚ-TRNAVA	VÚC-TRNAVA	
NÁZOV STAVBY:	PRÍPOJKA K RODINNÉMU DOMU		
LOKALITA:	MALŽENICE, parc.č.: 130		
PROFESIA:	ELEKTRO		
NÁZOV VÝKRESU:	SITUÁCIA		
FORMÁT	A3	DÁTUM	IX/2020
STUPEŇ DOK.	PSP	ČÍS. ZÁKAZKY	RV111-E
MIERKA	1:250	č.v.	RV111-E/01