


LEGENDA – JÍMACÍ SOUSTAVA A UZEMNĚNÍ

- JÍMACÍ SOUSTAVA – drát AlMgSi8 na podpěrách a přichytkách
JÍMACÍ TYČ – JT1 výška 0,6 m nad atiku
JT2 výška 0,8 m nad komín
- SZ ZKUŠEBNÍ SVORKA
– výška nad terénem dle popisu
PŘIPOJOVACÍ SVORKA
– typ svorky dle způsobu uchycení
- VNĚJŠÍ SVODY HROMOSVODU
– drát AlMgSi8 kotvený max. po 1m
- ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30x4mm



akce:	REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RD
	Plzeňská cesta 241/21, Plzeň na pozemku parc. č. 396/5 a 396/1 k.ú. Hradiště u Plzně
stavebník:	Marek Ženka a Kateřina Ženková Gruzínská 1353/28, Plzeň
vypracoval:	Ing. Lukáš Kupka
stupeň PD:	DUR+DSP
datum:	08/2023
měřítko:	1:50
příloha:	NAVRHOVANÝ STAV PŮDORYS STŘECHY ELEKTROINSTALACE
č. přílohy:	D.1.4.4.4