


LEGENDA	
1	KONDEZAČNÍ KOTEL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 172
2	SADA ODKOUŘENÍ GA-K
3	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV PRO TEPELNÉ ČERPADLO LOGALUX SH 290 RS-B
4	EL. PŘÍRUBOVÉ TOPNÉ TĚLESO 2,5 kW, 230 V

KV	KULOVÝ VENTIL GIACOMINI R 250 D
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT GIACOMINI R 608
F	FILTR GIACOMINI R 74 A
PO	POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ HONEYWELL CA 295 DN 15
FA	VENKOVNÍ ČIDLO
RC 300	EKVITERMNÍ MODULAČNÍ REGULÁTOR
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVAČ

POZNÁMKA  
DIMENZE POTRUBÍ JSOU NAVRŽENY PRO TEPLOTNÍ SPÁD 55°/45°C  
PRO MOŽNOST INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA VE VÝHLEDU



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HIP	<div><div>K Lužinám 142, 330 08 Zruč - Senec</div><div>e-mail: jiri.babor@email.cz</div><div>Ing. <b>Jiří Babor</b> aut. Ing. mobil: 605 286 627</div><div>Projektová činnost ve výstavbě</div><div>specializace technická zařízení budov</div><div>IČ 88358861</div></div>		
Ing. J. Babor ČKAIT 0200063	Ing. J. Babor	Ing. M. Ženka, Ph.D.			
OBEC, KRAJ: Plzeň, Plzeňský			DRUH PD	DUR + DSP	
INVESTOR: Marek Ženka a Kateřina Ženková, Gruzínská 1353/2, Plzeň			ČÍSLO ZAKÁZKY		
AKCE: <b>REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU</b> Plzeňská cesta 241/21, Plzeň, p.č. 396/5 a 396/1, k.ú. Hradiště u Plzně			FORMÁTY A4	2	
			DATUM	08. 2023	
			MĚŘITKO		
OBSAH:			Č.VYHOTOV.	DIL	Č. PŘÍLOHY
VYTÁPĚNÍ FUNKČNÍ SCHEMA ZDROJE TEPLA				D.1.4.2	6