


LEGENDA ELEKTROINSTALACE:  
PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ

- VYPÍNAČ 1.PÓL. ZAPUŠTĚNÝ 10A/250V  
ŘÁZENÍ 1
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A/250V  
ŘÁZENÍ 5
- PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A/250V  
ŘÁZENÍ 6
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A/250V  
ŘÁZENÍ 7
- ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ 10/16A/250V
- EXTERIÉROVÁ ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ  
10/16A/250V
- SVĚTELNÝ VÝVOD
- VÝVOD TŘÍFÁZOVÝ
- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA (INTERNET)
- AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE

- SVÍTIDLA
- LED PÁSEK/SVÍTIDLO (VČETNĚ TRAFU)  
NA SVĚTELNÝ VÝVOD  
(PÁSEK INTEGROVANÝ DO NÁBYTKU)
  - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ STROPNÍ (230 V)
  - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ (230 V)
  - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ ZAPUŠTĚNÉ (230 V)
  - SVÍTIDLO EXTERIÉROVÉ PŘISAZENÉ (230 V)
  - POHYBOVÉ ČIDLO

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
2.01	CHODBA	10,3
2.02	POKOJ Č.1	17,6
2.03	POKOJ Č.2	14,1
2.04	LOŽNICE	16,2
2.05	ŠATNA U LOŽNICE	6,7
2.06	KOUPELNA	5,8
2.07	WC	6,3
2.08	KOMORA	7,3
CELKEM		84,2



akce:	
<b>REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RD</b>	
Plzeňská cesta 241/21, Plzeň na pozemku parc. č. 396/5 a 396/1 k.ú. Hradiště u Plzně	
stavebník:	
Marek Ženka a Kateřina Ženková Gruzínská 1353/28, Plzeň	
vypracoval:	Ing. Lukáš Kupka
stupeň PD:	DUR+DSP
datum:	08/2023
měřítko:	1:50
příloha:	
<b>NAVRHOVANÝ STAV PŮDORYS 2.NP ELEKTROINSTALACE</b>	
č. přílohy:	<b>D.1.4.4.3</b>

LEGENDA – JÍMACÍ SOUSTAVA A UZEMNĚNÍ

- JÍMACÍ SOUSTAVA – drát AlMgSi8 na podpěrách a přichytkách
- ZKUŠEBNÍ SVORKA  
– výška nad terénem dle popisu
- PŘIPOJOVACÍ SVORKA  
– typ svorky dle způsobu uchycení
- VNĚJŠÍ SVODY HROMOSVODU  
– drát AlMgSi8 kotvený max. po 1m
- ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30x4mm