



Nutno převést dešťovou vodu se svodu mimo pilíř u vrat ... Je pozednice ukotvená ke zdivu?

Provést kleštiny nebo stahovací táhla krokví nad vraty, ale + také 2 pole z obou stran vrat



Táhlo umístit nad pozednici, kontrola, zda je pozednice ukotvená...

Až po zabezpečení krovu provést zednické úpravy na utrženém pilíři ...