

Montáž rekuperačnej jednotky a sprevádzkovanie rekuperácie

Popis:

1. Rekuperačná jednotka bude osadená na povale - vikier pred vstupom do domu.
2. Výška miestností v celom dome 2,6m.
3. V priestore vikiera je príprava pre odvod kondenzátu DN 40mm.
4. V priestore vikiera je zásuvka 230V, istenie 16A.
5. V priestore vikiera je pre ovládač dotiahnutý kábel FTP 4x2x0,5mm² bez konektora. Druhý koniec je v obývacej izbe - ukončenie bez konektora.
6. Výška priestoru v najvyššom bode vikiera je cca 1m. Šírka v priestore vikiera v spodnej časti je 5m.
7. Rozdeľovacie boxy sú uložené v jednej polovici vikiera, do druhej police možno namontovať rekuperačnú jednotku.
8. Priemer potrubia rozdeľovacích boxov 160mm.
9. Prívod a odvod vzduchu cez strechu. Sú tam dve škrídlivé odvetrávacie hlavice DN 100mm.
10. Posielam pôdorys, bočné pohľady a schému rozmiestnenia rekuperácie v miestnostiach a foto.
11. Dodanie a montáž v Stupave.