



ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 3x (4x) 16A/230V

Varianta A - přívod 1f - Famatel v143 - IP54 - 4x zás., chránič 25/2/003

Varianta B - přívod 3f - Famatel v135 - IP54 - 3x zás., chránič 40/4/003

Varianta C - přívod 1f - Famatel 3065 - IP54 - 4xzás., nutno předřadit proudový chránič a jištění
Napájení z provozovatelem určeného bodu v instalaci

Soustava:

Ochrana před úrazem el. proudem:

Prostor:

3NPE, AC 50Hz, 400V/TN-C-S
aut. odpojením vadné části
proudové chrániče
doplňující pospojování
nebezpečný

AKCE:	Botanická zahrada Teplice osazení vitríny		VYPRACOVAL: ING. KÖNIG MICHAL, ZELENÁ 279, 417 02 DUBÍ	
			OBJEDNATEL: Město Teplice nám. Svobody, Teplice	
OBSAH:	DISPOZICE OSAZENÍ ZS	DATUM: 03.2021	STUPEŇ: DSP	MÍSTO: Teplice
				MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO: 21P003/E1