



790	10 R12-4900
790	11 R12-2800
1165	12 R12-5900
1165	13 R12-2500
977	14 R12-1800
977	15 R12-2000
146	3 R12-2100
146	4 R12-1700
65	5 R6-300
65	
170	

VÝKAZ VÝZTUŽE					
č.pol.	profil	délka	ks	B500B	
				Ø6	Ø12
1	R12	1750	156	0	273.0
2	R12	2500	46	0	115.0
3	R12	2100	110	0	231.0
4	R12	1700	177	0	300.9
5	R6	300	210	63.0	0
10	R12	4900	152	0	744.8
11	R12	2800	136	0	380.8
12	R12	5900	24	0	141.6
13	R12	2500	46	0	115.0
14	R12	1800	30	0	54.0
15	R12	2000	82	0	164.0
délka celkem				63.0	2520.1
váha kg/bm				0.222	0.888
váha kg				14.0	2237.4
váha celkem					2251 kg

LEGENDA

- OKRAJ ŽB
- - - ŽB KONSTRUKCE NAD
- x - x - PRACOVNÍ SPÁRA
- VÝZTUŽ

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

POZNÁMKY:

- 1) TŘÍDA PEVNOSTI BETONU C30/37-XA1, XC4, XF3
- V LETNÍCH MĚSÍCÍCH JE TŘEBA SLEDOVAT VENKOVNÍ TEPLOTU, V PŘÍPADĚ TEPLOT PŘEVYŠUJÍCÍCH 30° C OŠETŘOVÁNÍ PROTI SMRŠŤOVÁNÍ NEBUDE DOSTATEČNÉ A JE NUTNÉ POUŽÍT POMALU TUHNOUCÍ BETON S CHARAKTERISTIKOU 90d
- 2) TŘÍDA PEVNOSTI VÝZTUŽE B500B
- 3) KRYTÍ VÝZTUŽE 40 mm PŘI VŠECH OKRAJÍCH A POVRŠÍCH
- 4) KÓTOVÁNY VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝZTUŽE
- 5) STYKOVÁNÍ VÝZTUŽNÝCH PRUTŮ BUDE PROVEDENO PRO R12 V DÉLCE MIN. 720 mm
- 6) ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE ZÁKLADŮ STĚN BUDE PROVEDENO POMOCÍ POMOČNÝCH PROFILŮ ("KOZLÍKY", "ŽEBŘÍKY"), STĚNY BUDOU OPATŘENY SPONAMI POL. Č. 5 V RASTRU 450/450 mm
- 7) STĚNY JSOU NAVRŽENY POHLEDOVĚ A BUDOU NÁCHYLNĚ NA VZNIK TRHLIN OD SMRŠŤOVÁNÍ. DODAVATEL KONSTRUKCE MUSÍ DBÁT NA VŠECHNA PRAVIDLA POHLEDOVOSTI JAKO JE NAPŘÍKLAD POUŽITÍ VHDNÝCH BEDNÍCÍCH DÍLCŮ, ZAKRÝVÁNÍ KONSTRUKCE, JEJÍ KROPENÍ V RANNÉM STÁŘÍ A VHODNÉ UMÍSTĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR
- 8) BETONÁŽ ZÁKLADŮ BUDE PROVÁDĚNA NA PODKLADNÍ BETON A DŘÍKY BUDOU BEDNĚNY
- 11) PŘI NALEZENÍ ROZPORŮ STAVEBNÍ ČÁSTI S VÝKRESY TVARU A VÝZTUŽE BUDE INFORMÁVÁN HIP A STATIK A VÝKRESY MUSÍ BÝT UPRAVENY

NAVRHL: ING. LUKÁŠ BENDÍK <i>Bendík</i>	VYPRACOVAL: ING. LUKÁŠ BENDÍK <i>Bendík</i>	KONTROLOVAL: ING. LUKÁŠ BENDÍK <i>Bendík</i>	Ing. Lukáš Bendík, Křivá 2626/11, 130 00 - Praha 3 +420 739 314 538, lukas.bendik@centrum.cz
ODP. OSOBA: ING. LUKÁŠ BENDÍK			
OBJEDNATEL: Novák Josef, Viktorinova 1184/6, 140 00 Praha 4 - Nusle JUDr. Nováková Krajčová Barbora, Boleslavova 764/2, 140 00 Praha 4 - Nusle			AUTORIZ. RAZÍTKO:
Opěrná stěna u BD na pozemku parc.č. 925/3, k.ú. Michle, Praha			
K.Ú.: Michle	STUPEŇ: DPS	FORMÁT: 3 x A4	
KRAJ: Praha	DATUM: 06/2019	MĚŘÍTKO: 1:50, 1:25	Č. PŘÍLOHY: 2.2
Výkres výztuže opěrných stěn			Č. VÝTIKU: