



POZNÁMKY:

- SR03 TYP SR03
- SJ02 TYP SJ02
- SJ01 TYP SJ01
- SK KRÍŽOVÁ SVORKA
- ZP ZEMNIAČI PÁS
- JD20 ZVODOVÁ TYČ 2 m
- SZ SKÚŠOBNÁ SVORKA
- SS SPOJOVACIA SVORKA
- SO OKAPOVÁ SVORKA
- 1.) HODNOTA UZEMŇOVACIEHO ODPORU JEDNÉHO ZVODU MUSÍ BYŤ NIŽŠIA ALEBO ROVNÁ 10 Ohmov
- 2.) ZVODOVÉ VEDENIE INŠTALOVAŤ NA PV15, PV 16

±0,000 = úroveň podlahy 1N.P.
 ZODP. PROJEKTANT: /responsible designer: PROJEKTANT/VYPRACOVAL: /elaborated by: AUTOR: /author:
Dušan Kralovič **Ing. Andrea Kralovičová** **TIGArch, s.ro. - Ing. Peter Hanuliak, PhD.**
 MIESTO STAVBY: /location: k.ú. Dedinka pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okr. Senec, p.č. 7/1, 7/2
 INVESTOR: /client: Podmanický Rudolf, Kristína Jiráňková

STAVBA: /project:	DÁTUM: /date:	11/2020
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU s 2. bytovými jednotkami	STUPEŇ: /document type:	PSP
	PROFESIA: /profession:	ELEKTROINŠTALÁCIA
	MIERKA: /scale:	1:100
OBSAH VÝKRESU: /drawing title:	REVÍZIA: /revision:	Č.VÝKRESU: /Drawing no.
PÔDORYS STRECHY-BLESKOZVODOVÁ SÚSTAVA		05