

VODA A TEPLLO

Ing. Vladimír Zvonař, U Krytu 6, 326 00 Plzeň – Koterov

Tel.: +420 377 243 092, +420 602 165 837

Zpráva o kontrole (revizi) plynového spotřebiče

ObjednatelGEMTEC hala B

Typ spotřebiče Baxi luna 1.310fi.....

Umístění spotřebiče.....Chebská 7 Plzeň

Provedené kontroly: funkční zkoušky ionizace
 těsnost

Čištění: výměníku hořáku ventilátoru
 sifonu přerušovače Elektrod
 trysek filtru

Měření emisí při max. výkonu: Hodnoty v mezích stanovených výrobcem

CO ₂	[%]	O ₂	[%]	CO	[ppm]	Teplota spalin:	[°C]
-----------------	-----	----------------	-----	----	-------	-----------------	------

Nastavení regulace Nast. plynové armatury

Expanzomat: tlak: 1.5 bar

Závady, nedostatky: Bez Závad

.....
 *exp. chv*

Přívod vzduchu : zajištěn

Pozn.vadný expanzomat doporučuji výměnu

Datum 18.5.2023

Provedl :

Převzal :

