



V případě tl. zdiva 20cm bez sloupků je nutné prolít betonem všechny tvarovky, nelze ze statického hlediska lepit na lepidlo. Případně je nutný statický posudek. Klient požádá o statický posudek.

Pokud bude udělán sloupek u brány v délce 20cm, tak společnost Presbeton nezodpovídá za případné reklamace. Řešení bez sloupků 40x30cm u brány a branky pouze na vlastní riziko klienta.