



LEGENDA ZNAČEK:

- ÚSTŘEDNA EPS
- ZÁLOHOVANÝ ZDROJ 24V
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKOKOUROVÝ DETEKTOR
- OPTICKO-TEPLOTNÍ DETEKTOR
- LINEÁRNÍ HLÁSIČ - PŘIJÍMAČ
- LINEÁRNÍ HLÁSIČ - VYSÍLAČ
- SIRÉNA
- SIRÉNA S MAJÁKEM
- VSTUPNÉ VÝSTUPNÍ MODUL
- Kabel 1x2x0,8
- Kabel 1x2x0,8, B2ca s1 d0
- Kabel 2x2x0,8, B2ca s1 d0, P15-R
- Kabel 2x1,5 B2ca s1 d0, P15-R

Navrhovaný stav / Tabulka místností / 11.patro - 11.NP

Číslo	Název	TYP	Plocha
11.001a	Předsíň	-	5,41 m <sup>2</sup>
11.001b	WC	TYP K4	0,92 m <sup>2</sup>
11.001c	Koupelna	TYP K4	3,28 m <sup>2</sup>
11.001d	Pokoj	TYP A4	16,63 m <sup>2</sup>
11.002a	Předsíň	-	4,44 m <sup>2</sup>
11.002b	Koupelna	TYP K3	3,28 m <sup>2</sup>
11.002c	WC	TYP K3	0,94 m <sup>2</sup>
11.002d	Pokoj	TYP A4	16,63 m <sup>2</sup>
11.003a	Předsíň	-	4,56 m <sup>2</sup>
11.003b	WC	TYP K4	0,92 m <sup>2</sup>
11.003c	Koupelna	TYP K4	3,28 m <sup>2</sup>
11.003d	Pokoj	TYP A5	14,15 m <sup>2</sup>
11.004a	Předsíň	-	4,34 m <sup>2</sup>
11.004b	Koupelna	TYP K3	3,28 m <sup>2</sup>
11.004c	WC	TYP K3	0,94 m <sup>2</sup>
11.004d	Pokoj	TYP A5	14,15 m <sup>2</sup>
11.005a	Předsíň	-	4,41 m <sup>2</sup>
11.005b	WC	TYP K4	0,92 m <sup>2</sup>
11.005c	Koupelna	TYP K4	3,28 m <sup>2</sup>
11.005d	Pokoj	TYP A4	16,63 m <sup>2</sup>
11.005a	Předsíň	-	4,50 m <sup>2</sup>
11.006b	Koupelna	TYP K3	3,28 m <sup>2</sup>
11.006c	WC	TYP K3	0,94 m <sup>2</sup>
11.006d	Pokoj	TYP A5	14,15 m <sup>2</sup>
11.007a	Předsíň	-	3,97 m <sup>2</sup>
11.007b	Koupelna	TYP K6	1,82 m <sup>2</sup>
11.007c	WC	TYP K6	2,08 m <sup>2</sup>
11.007d	Apartmá	TYP A8	8,34 m <sup>2</sup>
11.007e	Apartmá	TYP A8	11,99 m <sup>2</sup>
11.007f	Apartmá	TYP A8	16,50 m <sup>2</sup>
11.009a	Předsíň	-	4,61 m <sup>2</sup>
11.008b	WC	TYP K1	0,96 m <sup>2</sup>
11.008c	Koupelna	TYP K1	2,30 m <sup>2</sup>
11.008d	Pokoj	TYP A1	12,25 m <sup>2</sup>
11.009a	Předsíň	-	5,35 m <sup>2</sup>
11.009b	WC	TYP K2	1,92 m <sup>2</sup>
11.009c	Koupelna	TYP K2	3,41 m <sup>2</sup>
11.009d	Pokoj	TYP A2	16,50 m <sup>2</sup>
11.010a	Předsíň	-	4,19 m <sup>2</sup>
11.010b	WC	TYP K4	0,92 m <sup>2</sup>
11.010c	Koupelna	TYP K4	3,28 m <sup>2</sup>
11.010d	Pokoj	TYP A2	16,63 m <sup>2</sup>
11.011a	Předsíň	-	4,35 m <sup>2</sup>
11.011b	Koupelna	TYP K3	3,28 m <sup>2</sup>
11.011c	WC	TYP K3	0,94 m <sup>2</sup>
11.011d	Pokoj	TYP A3	14,15 m <sup>2</sup>
11.012a	Předsíň	-	4,41 m <sup>2</sup>
11.012b	WC	TYP K4	0,92 m <sup>2</sup>
11.012c	Koupelna	TYP K4	3,28 m <sup>2</sup>
11.012d	Pokoj	TYP A3	14,15 m <sup>2</sup>

Navrhovaný stav / Tabulka místností / 11.patro - 11.NP

Číslo	Název	TYP	Plocha
11.014a	Předsíň	-	4,41 m <sup>2</sup>
11.014b	Koupelna	TYP K3	3,28 m <sup>2</sup>
11.014c	WC	TYP K3	0,94 m <sup>2</sup>
11.014d	Pokoj	TYP A3	14,15 m <sup>2</sup>
11.015a	Předsíň	-	4,59 m <sup>2</sup>
11.015b	WC	TYP K4	0,92 m <sup>2</sup>
11.015c	Koupelna	TYP K4	3,28 m <sup>2</sup>
11.015d	Pokoj	TYP A3	14,15 m <sup>2</sup>
11.016a	Předsíň	-	4,41 m <sup>2</sup>
11.016b	Koupelna	TYP K3	3,28 m <sup>2</sup>
11.016c	WC	TYP K3	0,94 m <sup>2</sup>
11.016d	Pokoj	TYP A3	14,15 m <sup>2</sup>
11.017a	Předsíň	-	4,59 m <sup>2</sup>
11.017b	WC	TYP K4	0,92 m <sup>2</sup>
11.017c	Koupelna	TYP K4	3,28 m <sup>2</sup>
11.017d	Pokoj	TYP A3	14,15 m <sup>2</sup>
11.018a	Předsíň	-	4,26 m <sup>2</sup>
11.018b	WC	TYP K3	0,94 m <sup>2</sup>
11.018c	Koupelna	TYP K3	3,28 m <sup>2</sup>
11.018d	Pokoj	TYP A3	14,15 m <sup>2</sup>
11.019a	Předsíň	-	4,22 m <sup>2</sup>
11.019b	WC	TYP K4	0,87 m <sup>2</sup>
11.019c	Koupelna	TYP K4	3,17 m <sup>2</sup>
11.019d	Pokoj	TYP A3	14,15 m <sup>2</sup>
11.020a	Předsíň	-	4,20 m <sup>2</sup>
11.020b	Koupelna	TYP K3	3,17 m <sup>2</sup>
11.020c	WC	TYP K3	0,93 m <sup>2</sup>
11.020d	Pokoj	TYP A2	16,63 m <sup>2</sup>
11.021a	Předsíň	-	5,32 m <sup>2</sup>
11.021b	WC	TYP K2	1,78 m <sup>2</sup>
11.021c	Koupelna	TYP K2	1,77 m <sup>2</sup>
11.021d	Pokoj	TYP A2	16,50 m <sup>2</sup>
11.022a	Předsíň	-	4,54 m <sup>2</sup>
11.022b	WC	TYP K1	0,88 m <sup>2</sup>
11.022c	Koupelna	TYP K1	2,25 m <sup>2</sup>
11.022d	Pokoj	TYP A1	12,25 m <sup>2</sup>
11.023a	Předsíň	-	2,63 m <sup>2</sup>
11.023b	WC	TYP K5	1,25 m <sup>2</sup>
11.023c	Koupelna	TYP K5	1,32 m <sup>2</sup>
11.023d	Pokoj	TYP A6	14,51 m <sup>2</sup>
11.024	Chodba	-	14,578 m <sup>2</sup>
11.025	Výťahová šachta	-	3,48 m <sup>2</sup>
11.026	Výťahová šachta	-	13,35 m <sup>2</sup>
11.027	Hlavní schodiště	-	25,68 m <sup>2</sup>
11.028	Vedlejší schodiště	-	17,21 m <sup>2</sup>
11.029	Úklidová místnost	-	1,63 m <sup>2</sup>
11.030	Výťahová šachta	-	5,10 m <sup>2</sup>
11.031	Úklidová místnost	-	1,14 m <sup>2</sup>
11.033	Sklad prádla	-	5,1 m <sup>2</sup>
Plocha celkem:			752,69 m <sup>2</sup>

HLAVNÍ PROJEKTANT:  
**ENERGY BENEFIT CENTRA**

STAVEBNÍK:  
**THERMAL-F a.s.**  
I.P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary, 360 01

PROJEKT:  
**Hotel Thermal - stavební úpravy**

ČÁST, PROFESE:  
**EPS**

VÝKRES:  
**PŮDORYS 11. PATRA**

ZPRACOVATEL ČÁSTI:  
Energy Benefit Centra a.s.  
Křenova 438/3, 182 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:  
**Bc. Peter Iđelbek**  
Zodpovědný projektant:  
**Ing. Ivan Macháček**

Zákazkové číslo:  
**180114**

Paré:  
**31.9.2018**

Část, profese:  
**D.1.4 DPS**

Č. výk.:  
**15**

Změna:  
**00**

Mřížka:  
**1:100**

razítko a podpis