
















Legenda značení el. prvků:

-  svítidlo LED stropní
-  svítidlo LED stropní - IP 44 (vlhké prostředí)
-  svítidlo LED nástěnné - IP44 (vlhké prostředí)
-  spínač jednopólový
-  spínač jednopólový - IP44 (vlhké prostředí)
-  spínač dvupólový - IP 44 (vlhké prostředí)
-  zásuvka a ovladač umístěn v ose nad sebou
-  zásuvka a ovladač umístěn v ose nad sebou na venkovním sloupku min. výšky 400 mm
-  zásuvka 230V/16A - dvounásobná - IP44 (vlhké prostředí)
-  zásuvka 230V/16A - jednonásobná
-  zásuvka 230V/16A - IP44 (venkovní použití)
-  stropní ventilátor
-  el. rozvodnice
-  diagonála stropu v místnosti s pohledovým betonem/ skleněná kce skleník
-  diagonála stropu v místnosti s SDK (green) deskou

Kabelové rozvody provedeny vodiči CYKY uloženými pod omítkou v souladu s ČSN 33 2130, ed.2 a ČSN 33 2312

Určení druhu prostoru dle působení vnějších vlivů:

Veškeré vnitřní prostory kvalifikovány jako prostory normální (bezpečné)
 Pro umývací prostory sprchový kout platí ČSN 33 2000-7-701, ed.2
 Venkovní prostory nebo prostor skleníku jsou kvalifikovány jako prostory nebezpečné

Napěťová soustava: 3+PEN, 50Hz, 400V / TN-C (el. přípojka)
 3, NPE, 50Hz, 400V / TN-S (vnitřní rozvody)

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2 automatickým odpojením od zdroje
 V prostoru koupelen provedena zvýšená ochrana doplňujícím pospojováním a též proudovým chráničem
 V prostoru koupelen el. instalační přístroje situovat mimo zóny č. 0,1,2

LEGENDA MÍSTNOSTI

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	plocha/m ²	sv.v./m/mm	podlaha	stěny	strop
001	SKLENÍK	22,75	2,7-3,8	cihl.dlažba	sklo/ poh.bet./spáry	skl.kce
002	CHODBA	2,56	2400	dlažba	VC omítka/malba	SDK kce (green)
003	SPRCHA	1,63	2350	dlažba	ker.obklad	SDK kce (green)
004	WC	1,74	2350	dlažba	ker.obklad	SDK kce (green)
005	SKLAD	8,19	2400	cihl.dlažba	pohl. beton/spáry	pohl.beton
006	SKLAD	5,13	2400	cihl.dlažba	pohl. beton/spáry	pohl.beton
007	ŠATNA + TECH.M.	4,38	2400	dlažba	VC omítka/malba	SDK kce (green)

20.03.2023 - var rozšíření zázemí

ZAHRADNÍ SKLENÍK SE ZÁZEMÍM - p.č. 2087/108

název výkresu/detailu

PŮDORYS - SKLENÍK + ZÁZEMÍ - ELEKTRIKA

měřítko

1:50

poř. číslo

02