

PDF Eraser Free

Při instalaci systému je nutné dodržení všech postupů výrobce.

Tabulka 1 – Seznam jednotek

Typ venkovní jednotky	chladičí výkon	Průtok vzduchu
	[kW]	[m ³ /h]
RAS-10J2AVSG-E1	2,5	1890

Tabulka 2 - Seznam vnitřních jednotek

m. č.	Typ vnitřní jednotky	Chladičí výkon	Průtok vzduchu (nízký/ vysoký)
		(kW)	(m ³ /h)
3.03	RAS-B10N4KVRG-E	2,5	300/600

Barevné provedení dle investora

5 Regulace

Vnitřní jednotka bude regulována dálkovým infra ovladačem dle potřeby uživatele, nebo dle správce objektu. Venkovní jednotka se spíná automaticky na základě požadavku vnitřních jednotek.