


ŘEZ B-B'


$$\pm 0 \equiv 298,$$

DIELEKTRICKÝ KOBEREČ (2,5 M²) NA CEM. POTĚRU B-250 5 CM
VODOTĚSNÁ IZOLACE 2 LEPENKY A 400/H + 3 ASF. NÁTĚRY
PODKLADNÍ BETON B-135 10 CM
NÁSYP ZHUTNĚNÝ ŠTERKOPISK ID=0,7

KONSTRUKTIVA, n. p.

130 00 Prato 3, Kemerškova nám. 400
závod 6
prorok 264
(2)

QNE NT QAKRESENT V TOM TO VYKRESE.

DETAIL
DETAIL V

OCEL. DESKA 300/10
MM

PŘÍCHYTKY Z PÁSKOVÉ
OCELI # 30/5 MM A 80 CM

DETA

20/6

ZODP. PROJEKT.

ING. J. BLU

ZPRACOVAN

A. KOČOVÁ

STAVBA - PRAHA - JIŽNÍ

OBJEKT - O STAVBA KBN

OBSAH. TRAFOSTANICE
ŘEZY A-A' B-B' D

DATE:	TIME:
-------	-------