

**POZNÁMKY**


- MATERIÁL LEŽATÉ KANALIZACE - OSMA, KG, PEVNOST SN 4
- POTRUBÍ BUDE ULOŽENO V PÍSKOVÉM PODSYPY A PRO PROVEDENÍ ZKOUŠKY KANALIZACE BUDE OBSYPÁNO PÍSKEM
- SPÁD POTRUBÍ 2%
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNĚ PŘIVEDENA DO REVIZNÍ ŠACHTY
- PROSTUP ZÁKLADOVÝM PASEM BUDE OPATŘEN CHRÁNIČKOU NEBO BUDE VYBEDNĚN

**LEGENDA**

- U umyvadlo
- D dřez
- V vana
- WC toaleta
- P pisoár
- AP pračka
- SK sprchový kout
- K kotel



**INVESTOR**



**OBEC**



**STUPEŇ PD**

DSP

**VEDOUcí PROJEKTU**



**FORMÁT**

2xA4

**VÝKRES**

Půdorys kanalizace 1.NP  
1:50

**D.1.4.1.3.**

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCH PODLAHY	OZN. SKL.	POVRCH STĚNY	POVRCH STROPU
1.01	ZÁDVEŘÍ	5,9	DLAŽBA	P1	RIGISTABIL + MALBA	SDK + MALBA
1.02	CHODBA	5,1	LAMINÁT	P2	RIGISTABIL + MALBA	SDK + MALBA
1.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,8	DLAŽBA	P1	RIGISTABIL + MALBA	SDK + MALBA
1.04	KOUPELNA	4,4	DLAŽBA	P1	KER. OBKLAD v=2,1m	SDK + MALBA
1.05	OBÝVACÍ POKOJ S KK	36,0	LAMINÁT	P2	RIGISTABIL + MALBA	SDK + MALBA
1.06	KOUPELNA	5,9	DLAŽBA	P1	KER. OBKLAD v=2,1m	SDK + MALBA
1.07	ŠATNA	6,6	LAMINÁT	P2	RIGISTABIL + MALBA	SDK + MALBA
1.08	POKOJ	10,2	LAMINÁT	P2	RIGISTABIL + MALBA	SDK + MALBA
1.09	POKOJ	12,9	LAMINÁT	P2	RIGISTABIL + MALBA	SDK + MALBA
1.10	POKOJ	14,3	LAMINÁT	P2	RIGISTABIL + MALBA	SDK + MALBA
	CELKEM	105,1				

