

<b>Investor:</b>	<b>Josef Nejedlý</b>	<b>Vypracoval:</b>	<b>Ing. Jan Vašata</b>
		<b>Datum:</b>	<b>23-01-2018</b>
<b>Stavba:</b>	<b>Vytápění novostavby RD Nejedlý</b>	<b>Z.č.:</b>	<b>05-18</b>
	<b>Nové Město na Moravě pč. 2704/</b>	<b>A.č.:</b>	
<b>Teplota přívodu [°C]:</b>	<b>43,0</b>	<b>Celkový výkon vytápění [W]:</b>	<b>6893</b>
<b>Střední teplota zpátečky [°C]:</b>	<b>37,4</b>	<b>Celkový průtok [kg/hod.]</b>	<b>1213,2</b>
<b>Maxim. tlak. ztráta [Pa]:</b>	<b>9164</b>	<b>Objem topného média [l]:</b>	<b>89</b>

Rozdělovač	Poč. okruhů	Celková délka trubek [m]	Průtok [kg/hod.]	Maxim. tlak. ztráta okruhu [Pa]	Celk.tlak.ztráta na rozdělovači [Pa]	Celkový výkon [W]
1	6	311,5	569,5	6575	6576	3469
2	6	268,0	643,7	9164	9164	3424