

Investor:	Josef Nejedlý	Vypracoval:	Ing. Jan Vašata
		Datum:	23-01-2018
Stavba:	Vytápění novostavby RD Nejedlý	Z.č.:	05-18
	Nové Město na Moravě pč. 2704/	A.č.:	

Poř. číslo okr.	Kód okruhu	Číslo místnosti	Název místnosti	Ti [°C]	Tepelná ztráta [W]	Plocha			Odpor krytiny [m2K/W]
						celk. [m2]	užit. [m2]	okraj. [m2]	
1	101/A	101	zádveří	20,0	410	3,6	3,6	0,0	0,011
2	104/A	104	WC a sprcha	24,0	466	4,9	4,0	0,0	0,011
3	105/A	105	chodba a schody	20,0	306	9,0	6,1	0,0	0,022
4	106/A	106	kuchyň	20,0	648	14,4	10,0	0,0	0,011
5	106a/A	106a	obývací pokoj	20,0	1021	26,0	24,0	0,0	0,022
6	107/A	107	pokoj 107	20,0	659	14,4	12,0	0,0	0,022
7	201/A	201	ložnice	20,0	655	14,4	12,0	0,0	0,022
8	202/A	202	šatna	20,0	71	3,3	3,0	0,0	0,022
9	203/A	203	koupelna	24,0	848	14,0	10,0	0,0	0,011
10	205/A	205	chodba, schody	20,0	291	8,3	6,5	0,0	0,022
11	206/A	206	pokoj 206	20,0	607	14,2	12,0	0,0	0,022
12	207/A	207	pokoj 207	20,0	892	20,6	18,0	0,0	0,022