



Poznámka :

- montážna výška spínačov 1200 mm nad finálnou podlahou
- montážna výška zásuviek 300 mm nad finálnou podlahou
- súbeh silnoprúd. a dát. rozvodov podľa v zmysle STN EN 33 2000-5-52
 - súbeh < 5m odstup minimálne 30 mm
 - súbeh > 5m odstup minimálne 100 mm
 - križovanie - odstup minimálne 10 mm

Projektová dokumentácia slúži výhradne pre vydanie stavebného povolenia a nenahradza realizačnú dokumentácie ani dielenskú dokumentáciu

Legenda :

- A Svietidlo stropné, IP20
- B Svietidlo nástenné, IP20
- E Svietidlo exteriérové, IP44
- Spínač jednopólový
- Spínač sériový
- Spínač striedavý
- Prepínač krížový
- Spínač trojpólový
- Zásuvka domová
- Zásuvka domová IP44
- Spínač jednopólový IP44
- Spínač striedavý IP44
- Zásuvka trojpólová
- Ventilátor 230V
- TV Televízna zásuvka
- DT Dátová zásuvka 2xRJ45
- D Kuch. digestor
- ES EL. Varná platňa 400V
- DT Domáci telefón
- RS Domový rozvádzač
- DTR Dátový rozvádzač
- HUS Hlavná uzemňovacia svorka
- Základový uzemňovač
- 18/0,1 Plynový kotol

Rozvodná sústava: 3 NPE, AC, 50 Hz, 230/400 V/TN-C-S
 Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41

- čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania
- čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chrániče
- čl. 415.2: Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

PROPERA s.r.o

Š.Moyzesa 5517/11 034 01 RUŽOMBEROK
 IČO:44 500 050 DIČ:2022719226
 info@all4house.sk
 www.all4house.sk

VYPRACOVAL

PRO-ING RUŽOMBEROK
 Hviezdoslavova 11
 Ružomberok 034 01
 Ing. Tibor Belko belko@es-pro.sk
 Ing. Ján Božek j.bozek@gmail.com

podpis
 autorizácia autorské práva vyhradené

PROJEKT:
Novostavba rodinného domu

MIESTO STAVBY:
 Dolná Tížina

INVESTOR:
 Martina Šefár a Peter Šefár

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
 ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA

ČÍSLO PARÉ
 ČÍSLO ZÁKAZKY 13420
 DÁTUM 02/2020
 MIERKA 1:50

NÁZOV A ČÍSLO VÝKRESU

Umelé osvetlenie, vnútorné silové a ozn. rozvody 1.NP