



Legenda:



SS300 skříň ČEZ distribuce (stávající)



elektroměrový rozvaděč + pilíř ER112/NKP7P-C



zásuvková skříň (např. ZSF30100000.1/3958 Famatel)



vedení v trubce v zemi

Pozn.:

vedení v trubce v zemi bude provedeno kabelem CYKY-J 4x6 v ochranné trubce pr. 40 krytí kabelu ve volném terénu/chodníku min. 35cm (dle ČSN 73 6005) hloubka výkopu 40cm v hl. 10-15cm nad kabelem bude položena výstražná fólie

Vypracoval: T. Volek	Schválil: J. Chrátka	ELEKTRO - BLESK, s.r.o. Hroznětínská 67 36001 K. Vary - Otovice	
Název: Elektroměrová skříň a kabelové vedení pro zahradní domek parc. č. 2647/75, Horní Slavkov, 357 31			Měřítko:
Investor: Jakub Chrátka, Barrandova 595/31, Plzeň			Stupeň dokum: DPS
Datum: 08/2022	Profese: elektroinstalace	Archivní číslo: 08/2022	1