

LEGENDA:

Trasa nových silových kabelů

Trasa kabelu sady pro nouzovou signalizaci 3280B-C10001 B

LINIOVÉ SVĚTLIDLO NAD UMYVADLO I= 600 mm

LINIOVÉ SVÍTIDLO SAPHO LED PROFIL NÁSTĚNNÝ
LINIOVÉ SVÍTIDLO SAPHO LED PROFIL ZAPUŠTĚNÝ

SAPHO LED pásék interiérový LDS3192

12V DC 14,4 W/m, 900 lm/m denni blá

SAPHO LED pásek interiérový LDS3192
12V DC 19,2 W/m, 1200 lm/m denní bílá

LED stropní přisazené svítidlo se senzorem MM

LED SMD / 12W/230V 800lm,
LED stropní přisazené svítidlo

LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K

stropní přisazené svítidlo průmyslové

JEDNOFÁZOVÝ VÝMOD-
OSUŠOVAČE RUKOU
JEDNOFÁZOVÝ VÝMOD-
ZDROJ PRO PISOÁRY
JEDNOFÁZOVÝ VÝMOD-
VZT

ZASUVKA 230/16A ZAPUSTENA v = 1200 mm



vyplínac 230V/10A r. 01 V = 1200 mm

Seriesový přepínač 230V/10A ř. 05 v

Infrapasivní spínač 230V/4A ř. 01

Střídavý přepínač 230V/4A ř. 06/1, 06/2

SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI ABB Č. 3280B-C10001 B

Č.M.	MÍSTNOST	Ěm (lx)	POZNÁMKA
	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	200	
	WC ŽENY	200	
	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	200	
	WC MUŽI	200	
	CHODBA	100	
	ÚKLIDOVÁ KOMORA	200	
	DENNÍ MÍSTNOST	300	
	ŠATNA	300	
	SPRCHY	200	
	WC POSTIŽENÍ	200	
	SKLAD	100	

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

3 N, PE ~ 50HZ 400/230V TN - S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:

AUTOMATIČKYM ODPHOJENIM VADNE ČASTI OD ZDROJE,

DOPLNKOVÁ OCHRANA BUDE PROVEDENA PROUDOVÝMI CHRANICEMI

A MISTNIM POSPOJOVANIM DLE CSN 33 2000-4-41

Výměna stoupaček a rekonstrukce sociálních zařízení Městské knihovny

Dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

atrea	Půdorys 1. NP - Zázemí ELEKTROINSTALACE	NAZEV VÝKRESU	MĚŘITKO		DATUM		REVIZE
			1:50	02/2018		00	
		AGE		STUPĚN	Č. VÝKRESU		
		MK		DPS	E	E.4z	