

LEGENDA:

Trasa nových silových kabelů

Trasa kabelů sady pro nouzovou signalizaci 3280B–C10001 B

A

LINOVÉ SVÍTIDLO NAD UMÝVADLO l= 600 mm

C

LINOVÉ SVÍTIDLO SAPHO LED PROFIL ZAPUŠTĚNÝ

SAPHO

LED pásek interiérový LDS3192

12V DC

14,4 W/m, 900 lm/m denní bílá

SAPHO

LED pásek interiérový LDS3096

12V DC

9,6 W/m, 600 lm/m denní bílá

G

LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO SMĚRU ÚNIKU

N

LED stropní přisazené svítidlo se senzorem MW

E

LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K

L

LED stropní zapuštěné svítidlo

OR

LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K

PI

JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – OSUŠOVAČE RUKOU

VZT*

JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – ZDROJ PRO PISOÁRY

VZT

JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – VZT viz technická zpráva

ZASUVKA

230/16A ZAPUŠTĚNÁ v = 1200 mm

SADA

PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI ABB Č. 3280B–C10001 B

POZNÁMKA

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

skříňce OS7 u vstupu v hale.

Č.M.	MÍSTNOST	Ěm (lx)	POZNÁMKA
1.14	PŘEDŠÍŇ WC ŽENY	200	
.....	WC ŽENY	200	
.....	WC POSTIŽENÍ	200	

3 N,PE~50HZ 400/230V TN - S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDENÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE,
DOPLNKOVÁ OCHRANA BUDE PROVEDENA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
A MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000–4-41.

Výměna stoupaček a rekonstrukce sociálních zařízení Městské knihovny
Dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO		DATUM		REVIZE	
Půdorys 2.NP - WC ženy		1:50		02/2018		00	
ELEKTROINSTALACE		AKCE		STUPEŇ ČÁST		Č.VÝKRESU	
		MK		DPS		E	
						E.8z	

atreia

