



LEGENDA:

- Trasa nových kabelů
- A LINIOVÉ SVÍTIDLO NAD UMYVADLO l= 600 mm
  - LIKOVÉ SVÍTIDLO SAPHO LED PROFIL NÁSTĚNNÝ
  - SAPHO LED pásek voděodolný LDS2096
  - 12V DC, 9,6 W/m, 600 lm/m denní bílá
  - B SAPHO LED pásek interiérový LDS3144
  - 12V DC 14,4 W/m, 900 lm/m denní bílá
  - C LED stropní přisazené svítidlo se senzorem MW
  - E LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K
  - F LED stropní přisazené svítidlo
  - LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K
  - OR JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – OSUŠOVAČE RUKOU
  - PI JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – ZDROJ PRO PISOÁRY
  - VZI JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – VZI
  - ZASUVKA 230/16A ZAPUŠTĚNÁ v = 1200 mm
  - Vypínač 230V/10A ř. 01 v = 1200 mm
  - Infrapasivní spínač 230V/4A ř. 01

TABULKA MÍSTNOSTI:

Č.M.	MÍSTNOST	Ěm (ix)	POZNÁMKA
A609	ÚKLIDOVÁ KOMORA	200	
A608	SPRCHA	200	pouze připojení VZI
A607	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	200	
A604, A605	WC ŽENY	200	
A606	KUCHYŇKA	500*/200	*na pracovní ploše
A.....	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	200	
A.....	WC MUŽI	200	

3 N,PĚ ~50HZ 400/230V TN - S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE,  
DOPLNKOVÁ OCHRANA BŮDE PRŮVEDENA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI  
A MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41.

Výměna stoupaček a rekonstrukce sociálních zařízení Městské knihovny

Dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	DATUM	REVIZE
Půdorys 6.NP - Zázemí ELEKTROINSTALACE	1:50	10/2017	00
	AKCE	STUPEŇ	ČÁST
	MK	DPS	E
			E.11

atrea