



PŘIPOJENÍ Z PATROVÉHO ROZVADĚČE
CYKY 5J x 6

LEGENDA:

- Trasa nových kabelů
- A LINIOVÉ SVÍTIDLO NAD UMYVADLO l= 600 mm
- C LINIOVÉ SVÍTIDLO SAPHO LED PROFIL NÁSTĚNNÝ SAPHO LED pásek interiérový LDS3144 12V DC 14,4 W/m, 900 lm/m denní bílá
- E LED stropní přisazené svítidlo se senzorem MW LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K
- F LED stropní přisazené svítidlo LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K
- OR JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – OSUŠOVAČE RUKOU
- PI JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – ZDROJ PRO PISOÁRY
- VZT JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – VZT
- ZÁSUVKA 230/16A ZAPUŠTĚNÁ v = 1200 mm
- Vypínač 230V/10A ř. 01 v = 1200 mm
- Infrapasivní spínač 230V/4A ř. 01

TABULKA MÍSTNOSTI:

Č.M.	MÍSTNOST	Ěm (lx)	POZNÁMKA
A.....	ÚKLIDOVÁ KOMORA	200	
A.....	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	200	
A.....	WC ŽENY	200	
A.....	WC POSTIŽENÍ	200	
A.....	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	200	
A.....	WC MUŽI	200	

3 N,PE ~ 50HZ 400/230V TN - S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE,
DOPLNKOVÁ OCHRANA BŮDE PROVEDENA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
A MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41.

Výměna stoupaček a rekonstrukce sociálních zařízení Městské knihovny
Dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	DATUM	REVIZE
Půdorys 2.NP - Zázemí		1:50	10/2017	00
ELEKTROINSTALACE		AKCE	STUPEŇ	Č.VÝKRESU
		MK	DPS	E
				E.6

atrea