

LEGENDA:

Trasa nových kabelů

A

LINIOVÉ SVÍTIDLO NAD UMÝVADLO l= 600 mm

Liniové svítidlo SAPHO LED PROFIL ZAPUŠTĚNÝ

C SAPHO LED pásek interiérový LDS3192

12V DC 14,4 W/m, 900 lm/m denní bílá

G SAPHO LED pásek interiérový LDS3096

12V DC 9,6 W/m, 600 lm/m denní bílá

N

LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO SMĚRU ÚNIKU

L

LED stropní zapuštěné svítidlo

LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K

OR

JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – OSUŠOVAČE RUKOU

PI

JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – ZDROJ PRO PISOÁŘY

VZT*

JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – VZT viz technická zpráva

ZÁSUVKA 230/16A ZAPUŠTĚNÁ v=1200 mm

Vypínač 230V/10A ř. 01 v=1200 mm

POZNÁMKA

Pro připojení jsou využity stávající obvody z R 0.3, určené pro upravený prostor, spínání obvodů 301/1 a VZT/1 je v ovládací skřínce OS7 u vstupu v hale.

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	MÍSTNOST	Ěm (lx)	POZNÁMKA
1.13	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	200	
....	WC MUŽI	200	
....	ÚKLIDOVÁ KOMORA	200	

3 N, PE ~ 50HZ 400/230V TN - S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE,
DOPLNKOVÁ OCHRANA BUDE PROVEDENA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
A MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41.

Výměna stoupaček a rekonstrukce sociálních zařízení Městské knihovny
Dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

NÁZEV VÝKRESU		MĚŘITKO		DATUM		REVIZE	
Půdorys 2.NP - WC muži		1:50		02/2018		00	
ELEKTROINSTALACE		AKCE		STUPĚŇ		Č. VÝKRESU	
		MK		DPS		E	
						E.7z	

