PŮDORYS 1.PP



PŮDORYS 5.NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	MÍSTNOST	Ēm (lx)	POZNÁMKA
As115	ÚKLIDOVÁ KOMORA 1.PP	200	
A537	ÚKLIDOVÁ KOMORA 5.NP	200	

LEGENDA:

F

Trasa nových kabelů CYKY 3 x1,5
LED stropní přisazené svítidlo
LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K
Vypínač 230V/10A ř. 01 v = 1200 mm
Krabice se svorkovnicí – ukončení stávajícího připojení a připojení nového obvodu

3 N,PE~50Hz 400/230V TN - S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE,
DOPLŇKOVÁ OCHRANA BUDE PROVEDENA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41.

Výměna stoupaček a rekonstrukce sociálních zařízení Městské knihovny
Dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

atrea

NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	DATUM	REVIZE
Půdorysy 1.PP a 5.np - Zázemí	1:50	10/2017	00
ELEKTROINSTALACE	AKCE: MK	STUPEŇ: DPS / ČÁST: E	Č.VÝKRESU: E.12