



LEGENDA:

- Trasa nových kabelů
- A LINIOVÉ SVÍTIDLO NAD UMYVADLO l= 600 mm
- LINIOVÉ SVÍTIDLO SAPHO LED PROFIL NÁSTĚNNÝ
- C SAPHO LED pásek interiérový, LDS3192 12V DC 14,4 W/m, 900 lm/m denní bílá
- D SAPHO LED pásek interiérový LDS3192 12V DC 19,2 W/m, 1200 lm/m denní bílá
- E LED stropní přisazené svítidlo se senzorem MW LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K
- F LED stropní přisazené svítidlo LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K
- OR JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – OSUŠOVAČE RUKOU
- PI JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – ZDROJ PRO PISOÁRY
- VZT JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – VZT
- ZÁSUVKA 230/16A ZAPUŠTĚNÁ v = 1200 mm
- Vypínač 230V/10A ř. 01 v = 1200 mm
- Přepínač střídavý 230V/10A ř. 6 v = 1200 mm

TABULKA MÍSTNOSTI:

Č.M.	MÍSTNOST	Ěm (lx)	POZNÁMKA
	ÚKLIDOVÁ KOMORA	200	
	ŠATNA MUŽI	300	
	WC	200	
	SPRCHY	200	

3 N,PE ~50HZ 400/230V TN - S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE,
DOPLNKOVÁ OCHRANA BUDE PROVEDENA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
A MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41.

Výměna stoupaček a rekonstrukce sociálních zařízení Městské knihovny
Dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO		DATUM		REVIZE	
Půdorys 1.NP - Zázemí muži		1:50		10/2017		00	
ELEKTROINSTALACE		AKCE		STUPĚŇ ČÁST		Č. VÝKRESU	
		MK		DPS		E	
						E.5	