



LEGENDA:

- Trasa nových kabelů
-
- A LINIOVÉ SVÍTIDLO NAD UMYVADLO l= 600 mm

B LINIOVÉ SVÍTIDLO SAPHO LED PROFIL NÁSTĚNNÝ

C SAPHO LED pásek voděodolný LDS2096

B 12V DC, 9,6 W/m, 600 lm/m denní bílá

C SAPHO LED pásek interiérový LDS3144

C 12V DC 14,4 W/m, 900 lm/m denní bílá

E LED stropní přisazené svítidlo se senzorem MW

E LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K

F LED stropní přisazené svítidlo

F LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K

OR JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – OSUŠOVAČE RUKOU

PI JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – ZDROJ PRO PISOÁRY

VZT JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – VZT

ZÁSUVKA 230/16A ZAPUŠTĚNÁ v = 1200 mm

Vypínač 230V/10A ř. 01 v = 1200 mm

Infrapasivní spínač 230V/4A ř. 01

TABULKA MÍSTNOSTI:

Č. M.	MÍSTNOST	Ěm (lx)	POZNÁMKA
A307	ÚKLIDOVÁ KOMORA	200	
A....	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	200	
A....	WC ŽENY	200	
A305	KUCHYŇKA	500*/200 *no pracovní ploše	
A....	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	200	
A....	WC MUŽI	200	

3 N, PE ~50HZ 400/230V TN - S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE,
DOPLNKOVÁ OCHRANA BŮDE PRŮVEDENA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
A MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41.

Výměna stoupaček a rekonstrukce sociálních zařízení Městské knihovny
Dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

NAZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	DATAUM	REVIZE
Půdorys 3.NP - Zázemí		1:50	10/2017	00
ELEKTROINSTALACE		AKCE	STUPEŇ ČÁST	Č. VÝKRESU
		MK	DPS	E.9