



LEGENDA:

- Trasa nových kabelů
- A LINIOVÉ SVÍTIDLO NAD UMYVADLO l= 600 mm
- LINIOVÉ SVÍTIDLO SAPHO LED PROFIL NÁSTĚNNÝ
- SAPHO LED pásek voděodolný LDS2096
- 12V DC, 9,6 W/m, 600 lm/m denní bílá
- B SAPHO LED pásek interiérový LDS3144
- 12V DC 14,4 W/m, 900 lm/m denní bílá
- C SAPHO LED pásek interiérový LDS3144
- 12V DC 14,4 W/m, 900 lm/m denní bílá
- E LED stropní přisazené svítidlo se senzorem MW
- LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K
- F LED stropní přisazené svítidlo
- LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K
- OR JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – OSUŠOVAČE RUKOU
- PI JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – ZDROJ PRO PISOÁRY
- VZT JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – VZT
- ZÁSUVKA 230V/16A ZAPUŠTĚNÁ v = 1200 mm
- Vypínač 230V/10A ř. 01 v = 1200 mm
- Infrapasivní spínač 230V/4A ř. 01

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	MÍSTNOST	Ěm (lx)	POZNÁMKA
A412	ÚKLIDOVÁ KOMORA	200	
A411	PŘEDSÍŇ WC	200	
A408, A409	WC	200	
A4010	KUCHYŇKA	500*/200 *na pracovní ploše	

3 N,PE~50HZ 400/230V TN - S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE,
DOPLNKOVÁ OCHRANA BŮDE PŘEVEDENA PROUDOVÝMI CHRÁŇAČI
A MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41.

Výměna stoupaček a rekonstrukce sociálních zařízení Městské knihovny
Dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	DATAUM	REVIZE
Přídorys 4.NP - Zázemí	1:50	10/2017	00
ELEKTROINSTALACE	AKCE	STUPĚŇ ČÁST	Č.VÝKRESU
	MK	DPS E	E.10

atreas